



Ostrołęka, dnia 08.09.2023r.

Wpłynęło
HK 9027.625.2023
Urząd Gminy Baranowo
Dnia 15.09.2023 r.
L.dz. 2849/2023 zał. -
Podpis [signature]

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023r., poz.338)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz.)
- § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badania wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 6 w/w rozporządzenia z **urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m³/d – Baranowo** przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
24.07.2023r.	Urząd Gminy w Baranowie ul. Rynek 7	118.N.Ost	HKL.9052.1528.2023 z dnia 31.07.2023r.	Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Maz.
24.07.2023r.	Szkoła Podstawowa w Jastrzębce	119.N.Ost	HKL.9052.1529.2023 z dnia 31.07.2023r.	
10.07.2023r.	Urząd Gminy w Baranowie ul. Rynek 7	-	HKL.9052.1430.2023 z dnia 31.07.2023r.	Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Maz.
			HKL 05090/2023 z dnia 25.07.2023r.	Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Maz.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000m³/dobę w Baranowie
administrowanego przez Gminę Baranowo

Uzasadnienie

Na podstawie przeprowadzonych badań wody w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej przez administratora z urządzenia wodociągowego o produkcji 100 - 1000 m³/d Baranowo oraz na podstawie protokołów i sprawozdań z badania wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce stwierdził przydatność wody do spożycia.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę - **Baranowo** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostrołęce
Ewa Sedláčková

Otrzymuje:

1. Gmina Baranowo
Plac Trzydziestolecia 7
06-320 Baranowo
2.a/a