

Baranowo, dnia 7 lipca 2021 r.

SOŚ.6220.6.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARANOWO

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 07.07.2021 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Baranowo znak: SOŚ.6220.6.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **„wykonaniu urządzeń wodnych – studzien wierconych dla potrzeb zaopatrzenia w wodę Gminy Baranowo – działka nr ewid. 1005 Obręb 0003”**.

Ww. decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce, znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie, Rynek 7, 06-320 Baranowo w pok. nr 30 w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostało udostępnione na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 07.07.2021 r.

Wójt Gminy Baranowo

Henryk Toryfter

Baranowo, dnia 07.07.2021 r.

SOŚ.6220.6.2021

PODANIE INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),

informuję, że:

- Wójt Gminy Baranowo w dniu 07.07.2021r. wydał decyzję znak: SOŚ.6220.6.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„wykonanie urządzeń wodnych – studzien wierconych dla potrzeb zaopatrzenia w wodę Gminy Baranowo – działka nr ewid. 1005 Obręb 0003”**.
- Ww. decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym: postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 09.06.2021r. znak: WOOŚ-I.4220.791.2021.MŚ, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28.05.2021 r. znak: BI.ZZŚ.5.4360.165.2021.HN oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce z dnia 34.05.2021 r. znak: ZNS.7040.50.2021, znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie, Rynek 7, 06-320 Baranowo w pok. nr 30 w godzinach pracy urzędu.
- Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Baranowie.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Baranowie www.bip.baranowo.pl oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie.

Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 07.07.2021 r.

Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie: 07.07.2021 r. – 21.07.2021 r.

Wójt Gminy Baranowo

Henryk Toryfter

SOS.6220.6.2021

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą ooś”) oraz §3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm., zwanej dalej „Kpa”), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.05.2021 r. Gminy Baranowo z siedzibą przy ul. Rynek 7, 06-320 Baranowo i uzyskaniu wymaganych przepisami powyższej ustawy opinii:

- 1. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzeń wodnych – studzien wierconych dla potrzeb zaopatrzenia w wodę Gminy Baranowo – działka nr ewid. 1005 Obręb 0003”.**
- 2. określám istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania tego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, zgodnie z którymi:**
 - a) przed przystąpieniem do prac należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej;
 - b) drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie oddziaływania inwestycji przeznaczone do adaptacji, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, przemarznięciem i przesuszeniem, zgodnie ze sztuką ogrodniczą; nie należy składować materiałów budowlanych w zasięgu koron drzew;

Uzasadnienie

Gmina Baranowo wnioskiem z dnia 13.05.2021 r. zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych – studzien wierconych dla potrzeb zaopatrzenia w wodę Gminy Baranowo – działka nr ewid. 1005 Obręb 0003.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Dla terenu będącego przedmiotem inwestycji istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XL/311/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2014 r., poz. 6905). Zgodnie

z powyższym planem teren analizowanego ujęcia znajduje się w granicach obszaru funkcjonalnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem WU, o podstawowym przeznaczeniu ustalonym jako teren infrastruktury technicznej – ujęcie wody.

W związku z powyższym Wójt Gminy Baranowo wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce, a także do Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią znak WOOS-I.4220.791.2021.MŚ z dnia 09.06.2021 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce opinią znak ZNS.7040.50.2021 z dnia 31.05.2021 r. oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce opinią znak BLZZŚ.5.4360.165.2021.HN z dnia 28.05.2021 r. stwierdzili o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w opinii wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. zamierzenia warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

W trakcie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji Wójt Gminy Baranowo dokładnie przeanalizował zebrany w sprawie materiał dowodowy pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uwzględniając łącznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, poddał analizie:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem :

a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dwóch studzien wierconych Nr 1 i Nr 2 dla potrzeb wodociągu gminnego w Baranowie, na bazie odwierconych i udokumentowanych otworów studziennych - hydrogeologicznych, rozpoznawczych, o tych samych numerach, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 1005 Obręb 0003 Baranowo tj.:

- otwór studzienny Nr 1 o wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 50 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $S_e = 12 \text{ m}^3/\text{h}$ i $S_{we} = 11.9 \text{ m}^3/\text{h}$ i głębokości 43,2 m.
- otwór studzienny Nr 2 o wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 43 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $S_e = 10.1 \text{ m}^3/\text{h}$ i $S_{we} = 10 \text{ m}^3/\text{h}$ i głębokości 72,1 m.

Studnie te, mają stanowić uzupełniające źródło wody dla stacji uzdatniania wody (SUW) w Baranowie.

Studnia Nr 1 znajduje się w południowo - zachodniej części terenu przedsięwzięcia, w odległości 5.5 m od jego granicy zachodniej i 6.5 m od granicy południowej, zaś studnia Nr 2 w północno - zachodniej części terenu, w odległości 6.5 m od jego granic: zachodniej i północnej. Odległość pomiędzy studniami wynosi 57.2 m.

Teren przedsięwzięcia stanowi zachodnia część działki nr ewid. 1005 Obręb 0003 Baranowo, o kształcie zbliżonym do rombu, o wymiarach boków: 50 x 60 x 36 x 75 m, o powierzchni ok. 2500 m².

Otworki studziennie Nr 1 i Nr 2 zostały zrealizowane na podstawie Projektu robót geologicznych w zakresie wykonania dwuotworowego ujęcia wody dla potrzeb zaopatrzenia w wodę Gminy Baranowo - działka nr ewid. 1005 Obręb 0003 Baranowo, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie (HYDRO - EKO - GEO, Białystok, 2019), zatwierdzonego decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 250/19/PE.I, znak: PE-I.7430.48.2019.KK z dnia 18.10.2019 r. oraz Dodatku do w/w projektu, zatwierdzonego decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 157/20/PE.I, znak: PE-I.7430.45.2020.MB z dnia 19.08.2020 r.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze planowanego przedsięwzięcia w zakresie w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Zgodnie z informacjami podanymi w przedłożonej dokumentacji, w rejonie inwestycji brak jest przedsięwzięć, których oddziaływania mogłyby się kumulować z planowanym przedsięwzięciem

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Do wykonania studzien Nr 1 i Nr 2 na bazie wcześniej odwierconych i udokumentowanych otworów rozpoznawczych (studziennych) nie będzie wykorzystywana woda, surowce, materiały, paliwa oraz energia.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

W fazie eksploatacji studzien nie będą wprowadzane do środowiska substancje oraz energia. Jedyne urządzenia mechaniczne - pompy głębinowe będą zainstalowane w obudowanych otworach studziennych. W konsekwencji, praca pomp głębinowych na powierzchni terenu, poza obudowami studzien będzie praktycznie nie słyszalna.

e) Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie

W planowanej do wykonania fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie będą powstawały żadne odpady.

f) Zagrożenia dla zdrowia i ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Planowane zamierzenie nie będzie realizowane na obszarach wodno-błotnych bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz na innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym na terenach siedlisk łąkowych bądź w ujściach rzek,

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i nie dotyczy środowiska morskiego

c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w sąsiedztwie obszarów rolnych, przewiduje się wycinkę drzew oraz krzewów kolidujących z rozbudową.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Nie występują

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Teren przewidziany pod ww. inwestycję, znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 z późn. zm.).

Najbliżej położone od planowanej inwestycji obszary Natura 2000 znajdują się w odległości:

- ok. 1,4 km – obszar specjalnej ochrony ptaków – Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005,
- ok. 5,3 km – specjalny obszar ochrony siedlisk – Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052.

Teren nowego ujęcia wody znajduje się natomiast na terenie projektowanego korytarza ekologicznego GKPnC - 8 Kurpie Zachodnie.

Wykonanie oraz eksploatacja studzien Nr 1 i Nr 2 nowego ujęcia wody w Baranowie dla potrzeb wodociągowych nie będzie w żaden sposób negatywnie oddziaływać na wskazane formy ochrony przyrody oraz projektowany korytarz ekologiczny. Nie zostaną zakłócone ich zadania ochronne.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieją prawdopodobieństwa ich przekroczenia

Nie występują,

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Nie występują,

h) obszary przylegające do jezior

Nie występują,

i) obszary ochrony uzdrowiskowej i uzdrowiska

Nie występują,

j) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia gminy Baranowo wynosi 34 os./km²

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe

Zgodnie z opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce z dnia 28 marca 2021r., znak: BI.ZZŚ.5.4360.165.2020.HN, uwzględniając planowane rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych

części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911).

3) Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważnego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Eksploatacja każdego ujęcia wód podziemnych powoduje obniżenie ciśnienia wody w jego sąsiedztwie w ujętych poziomach (warstwach) wodonośnych. W przypadku poziomów wgłębnych (izolowanych), o naporowym zwierciadle wody oddziaływanie to nie ma znaczenia dla warunków użytkowania terenu, rozumianego jako gleba, ziemia oraz wody gruntowe.

Nie jest ono traktowane jako typowe oddziaływanie na środowisko i nie ma wpływu na zdrowie ludzi.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko

d) prawdopodobieństwo oddziaływania:

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływania ujęcia, które dotyczy jedynie obniżenia ciśnienia hydrostatycznego w eksploatowanych poziomach wodonośnych i nie jest ono traktowane jako typowe ujemne oddziaływanie eksploatacji ujęcia wody na środowisko i zdrowie ludzi.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływań:

Przedsięwzięcie nie będzie w sposób ponadnormatywny oddziaływało na otaczające go środowisko.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji wskazują na brak możliwości wystąpienia oddziaływań związanych z innymi przedsięwzięciami.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania :

Zaplanowana przez Inwestora organizacja, technologia oraz jakość przewidzianych do wykorzystania materiałów maksymalnie ograniczają prognozowane oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Baranowo prowadząc postępowanie zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po analizie przedłożonych dokumentów i biorąc pod uwagę powyższe oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego i Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Baranowo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wójt Gminy Baranowo

Henryk Toryfter

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Gmina Baranowo,
Rynek 7, 06-320 Baranowo
2. Strony postępowania poprzez podanie do publicznej wiadomości (art. 49 Kpa)
3. Aa.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce
ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce
ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka

SOS.6220.6.2021

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsięwzięcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.)

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dwóch studzien wierconych Nr 1 i Nr 2 dla potrzeb wodociągu gminnego w Baranowie, na bazie odwierconych i udokumentowanych otworów studziennych - hydrogeologicznych, rozpoznawczych, o tych samych numerach, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 1005 Obręb 0003 Baranowo tj.:

- otwór studzienny Nr 1 o wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 50 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $S_e = 12 \text{ m}^3/\text{h}$ i $S_{we} = 11.9 \text{ m}^3/\text{h}$ i głębokości 43,2 m.
- otwór studzienny Nr 2 o wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 43 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $S_e = 10.1 \text{ m}^3/\text{h}$ i $S_{we} = 10 \text{ m}^3/\text{h}$ i głębokości 72,1 m.

Studnie te, mają stanowić uzupełniające źródło wody dla stacji uzdatniania wody (SUW) w Baranowie.

Teren analizowanego ujęcia wody jest położony w odległości ok. 1.5 km na SSW od zabudowy wsi Baranowo oraz w odległości ok. 1 km na S w stosunku do terenu stacji uzdatniania wody (SUW) w Baranowie. Stanowi go zachodnia część działki leśnej o nr ewid. 1005 Obręb 0003 Baranowo, usytuowanej pośród kompleksu leśnego w Nadleśnictwie Parciaki, będącego fragmentem Puszczy Kurpiowskiej.

Studnia Nr 1 znajduje się w południowo - zachodniej części terenu przedsięwzięcia, w odległości 5.5 m od jego granicy zachodniej i 6.5 m od granicy południowej, zaś studnia Nr 2 w północno - zachodniej części terenu, w odległości 6.5 m od jego granic: zachodniej i północnej. Odległość pomiędzy studniami wynosi 57.2 m.

Najbliższe budynki mieszkalne są zlokalizowane na terenie wsi Baranowo, w znacznej odległości ok. 1.5 km na N. W odległości 500 m od ujęcia nie ma innych ujęć wody.

Teren przedsięwzięcia stanowi zachodnia część działki nr ewid. 1005 Obręb 0003 Baranowo, o kształcie zbliżonym do rombu, o wymiarach boków: 50 x 60 x 36 x 75 m, o powierzchni ok. 2500 m². Jest to działka leśna znajdująca się pośród kompleksu leśnego w Nadleśnictwie Parciaki.

Poza drzewostanem, zagospodarowanie terenu stanowią jedynie 2 studnie głębinowe, które po wykonaniu obudów będą zajmowały powierzchnię po ok. 1.5 m².

Wójt Gminy Baranowo

Henryk Toryfter