

Baranowo dn. 22.01.2018r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: FED.271.2.2018.  
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa sześciu odcinków dróg gminnych.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:


Pytanie:

1. Czy zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych – art. 30, pkt. 4 oraz art. 89 ust. 8, pkt 4 i 5, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego?

Ad 1. Odpowiedź negatywna. Oferty powinny być złożone wyłącznie na zakres ilościowy i technologiczny robót zgodny z dokumentacją projektową i przetargową. Wykonanie nawierzchni z betonu wałowanego nie odpowiada wymaganiom technologicznym odnoszącym się do technologii nawierzchni z betonu asfaltowego wykonywanego na gorąco.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

  
Henryk Torzyfter

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy