

Baranowo dn. 07.01.2021r

**Do wszystkich
Wykonawców którzy
pobrali SIWZ**

Dotyczy:

pytania do ogłoszonego przetargu nr. FED 271. 17.2020, ogłoszenie nr 773037-N- 2020 z dnia 29.12.2020r na wykonanie zadanie pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki**”.

Pytanie

Czy dopuszczacie Państwo, jako rozwiązanie równoważne, zastosowanie przepompowni przydomowych wg poniższego opisu:

1. Zbiornik przydomowej przepompowni ścieków o śr. wew. 800 mm i głębokości 2200 – 2500 mm wykonany z PEHD jako monolityczny o konstrukcji zapobiegającej zarastaniu zbiornika i ograniczającej strefę martwą.
2. Instalacja tłoczna w zbiorniku – orurowanie z PP DN 40 odporne na korozję i ścieranie, armatura zwrotna, zasuwa odcinająca zawór ciśnieniowy,
3. Sterowanie – w oparciu o moduł mikroprocesorowy. Możliwa współpraca z pływakami, sondami konduktometrycznymi lub przetwornikami poziomu. Funkcje podstawowe i opcjonalne to: nadzorowanie sieci elektrycznej, wykrywanie uszkodzeń czujników, ograniczenie czasu jednorazowej pracy pompy, okresowe rozruchy pompy, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, rozwiązanie samoczynnego oczyszczalnia sieci hydraulicznej.
4. Pompa wyporowa z nożem tnącym o parametrach : $Q_p=0,7$ l/s, H_{pm} = sł.w. Moc nominalna silnika: 1.1 kW 50 HZ/400 V (lub 1,5kW 50 Hz/230 V)); IP 58 58/F; silnik w wykonaniu „ wersja „; wał silnika wyposażony w uszczelniacze gumowe typu „ simmering” z dwoma łożyskami od strony noża tnącego; konstrukcja- zatapialny blok zespołu, obudowa silnika ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź

Urząd Gminy w Baranowie w odpowiedzi na zadane pytania odpowiada:

- **tak dopuszcza rozwiązania równoważne w zaprojektowanych przepompowniach i zastosowanie innych producentów urządzeń zbiornikowo-tłocznych U.Z.T. pod warunkiem, że będą o minimalnych, podobnych lub zbliżonych parametrach zapis taki znajduje się w SIWZ.**

Dodatkowo informujemy, że:

Zastosowane materiały, urządzenia i technologie są dobrane tak by spełniać założenia projektowe, a użyte nazwy są tylko rodzajem wskazówek, określających podstawowe parametry wybranego materiału, urządzenia lub technologii i stanowią podstawę porównawczą. W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyjąć materiał, urządzenie lub technologię inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem, że będą posiadały one równą wartość techniczną, użytkową, estetyczną i będą spełniać określone w SIWZ wymagania, a wprowadzana zmiana nie naruszy praw autorskich projektantów.

UWAGA! Jeżeli w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej projektant umieścił nazwy materiałów i producentów, należy je traktować jako przykładowe.

Przygotowując ofertę należy zastosować materiały o podobnych lub równoważnych właściwościach. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie.

WÓJT
u-1
Henryk Tosiński

.....
Kierownik Zamawiającego